

İmalatçı Unvanı : Yağmur Topraklama Elektromekanik San. Tic. A.Ş.
Adres : Saray Mah. Keresteciler Sanayi Sitesi 5. Cadde No:12
Kahramankazan Ankara
Telefon : +90530 897 87 06 / +90312 394 41 43
E-Posta : teknik@yagmurparatoner.com.tr
muhasabe@yagmurparatoner.com.tr
info@yagmurparatoner.com.tr

Genel Bilgiler

- Aktif Paratoner başlığı **TS 13709:2016** belgesine sahiptir.
- Aktif Paratoner başlığı **-40 ile +120°C** aralıklarında çalışabilme belgesine sahiptir.
- Aktif Paratoner başlığı **IP65** koruma sınıfı belgesine sahiptir.
- Satışa sunulan her bir ürün özel olarak üretilmiş test cihazları ile kontrol edilmektedir.
- Satışa sunulan her bir ürün **304** kalite paslanmaz çelik kullanılarak imal edilmektedir.
- Taşıma sırasında paratoner başlık kutuları sert bir şekilde bırakılmamalı, nakil sırasında üzerine ağır yük konulmamalıdır.
- Aktif Paratoner başlığı insan ve çevre sağlığına zarar vermemektedir.
- Aktif Paratoner başlığı, **yerli malı** belgesine sahiptir.
- Aktif Paratoner başlığı için enerji kaynağına gerek yoktur.
- Aktif Paratoner başlığı kullanılarak yapılacak uygulamalar yetkili firmalar tarafından **NFC17-102** standardına uygun yapılmalıdır ve belgelendirilmelidir.



Yağmur ED-30



Yağmur ED-60

Garanti Şartları

- Aktif Paratoner başlığı **25 yıl paslanmazlık** garantisine sahiptir.
- Garanti sadece aktif paratoner ünitesi (paratoner başlığı) için geçerlidir. Aktif paratoner başlığının kullanıldığı tesisatlar garanti kapsamında değildir.
- Tüm tesisatın **Yağmur A.Ş.** tarafından kurulması halinde tesisat **2 yıl garanti** kapsamında olacaktır.
- Garanti, ürün imal edilirken kullanılan malzemeler ve fonksiyon hatalarını kapsamaktadır.
- Herhangi bir arıza oluşması durumunda, müşteri bu durumu üretici firmaya **en geç 3 (üç) iş günü** içinde fatura numarası ile birlikte bildirmelidir.
- Aktif paratonerin garanti süresi içinde malzeme ve işçilik hatalarından dolayı hiçbir ücret talep edilmez.
- Aktif paratonerin tamir süresi azami **30 iş günüdür**.
- Garanti, fatura tarihi itibarıyla başlar. Ancak fatura karşılığının ödenmemesi garanti süresinin başlamamış olması anlamına gelir.

Garanti kapsamının devre dışı kalması.

- Aktif paratoner başlığına ait tüm tesisatın yetkili firmalar tarafından yapılmaması.
- Tesisatta kullanılacak malzemelerin standartlara uygun olmaması.
- Aktif paratoner direnç ölçümlerinin yılda en az 1 (bir) kere periyodik kontrol uzmanlık belgesine sahip yetkili kişilere yaptırılmaması.

Üretici Firma : Yağmur Topraklama Elektromekanik San. Tic. A.Ş.

Marka : YAĞMUR

Model : ED-30 ED-60

Tarih :

Kaşe/İmza :